

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2в. E-mail: mchs@ab.ru, телефон 54-06-28

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району ТО УНД и ПР №1 УНД и ПР
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

656056 г. Барнаул, ул. Интернациональная, 58. E-mail: 6633561@yandex.ru, телефон 63-33-67

уполномоченные органы государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля

Предписание № 48/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - «Детский сад №116»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - «Детский сад №116»

ОГРН № 5403003001

во исполнение распоряжения № 48 от «5» февраля 2020 г. начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району ТО УНД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.3 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 час. 00 мин. 12.02.2020 по 12 час. 00 мин. 12.02.2020, с 14 час. 00 мин. 26.02.2020 по 15 час. 00 мин. 26.02.2020 проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад №116», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г. Барнаул, ул. Песчаная 74а, ул. Песчаная 74б.

проверку проводил(а):

Крупнина Оксана Валерьевна - старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному району ТО УНД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, эксперты не привлекались.

совместно с: Заведующим Присекиной Галиной Александровной

ОГРН № 5403003001

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного правового акта пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении |
|---------------|---|--|--|----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Покрытие пола на путях эвакуации (лестничные клетки) выполнено материалами с пожарной опасностью более, чем КМ0 (ковровое покрытие) | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 134 ч. 6 таб 28 | 01.08.2020 | |
| 2 | Под лестничным маршем (ул. Песчаная, 74а) осуществляется хранение мебели, коробок | Правила режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 п. 23 к | 01.08.2020 | |
| 3 | Отсутствует аварийное эвакуационное освещение на путях эвакуации | ст. 4 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123, п.7.74 СНиП 23.05.95 (утвержден постановлением Министра России от 02.08.1995 №18-78, Правила противопожарного режима в РФ утв. утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 п. 43 | 01.08.2020 | |
| 4 | Лестничные клетки не имеют дверей с устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах | ст 4 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123, п. 6.18* СНиП 21-01-97* утв. Постановлением Министра России от 13.02.1997 № 18-7 | 01.08.2020 | |
| 5 | Противопожарные двери не имеют устройств для самозакрывания | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 88 ч. 8 | 01.08.2020 | |

| | | | |
|---|--|---|------------|
| 6 | Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта. Такие работы проводятся реже, чем 1 раз в год | Правила противопожарного режима в РФ утв. утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. п. 50 | 01.08.2020 |
| 7 | Приборы приемно-контрольные и приборы управления автоматической пожарной сигнализации не защищены от несанкционированного доступа | ст. 4 Федерального Закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ утв. утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июля 2001 г. N 31) п. 42.48 | 01.08.2020 |

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленном порядке является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, в отношении которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Крутицкая Оксана Валерьевна - старший инспектор
отдела
надзора за деятельностью и профилактической работы по
Центральному району ГО, ДП, ПРХ, УНД и ПРГУ МЧС
России по Алтайскому краю
Средствами, фактически полученными в установленном порядке от физических лиц



М.П.

«26» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получило:



заведующий

Крутицкая Г.А.

«26» февраля 2020 г.